(ഡി) എം.എൽ.എ. പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ട വൈദ്യുതി പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ കാലതാമസം വരുന്നത് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 1.4 കി.മീ. 11 കെ. വി. ലൈൻ വലിക്കുകയും 7 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച 7 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിനായി പി.റ്റി.സി.സി. (P.T.C.C.) അനുമതിയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ അനുമതിയും ലഭിക്കുവാനുണ്ട്.

(സി) സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പയ്യന്നൂർ ടൗൺ 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം

16 [327] *ശ്രീമതി പി. കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ*: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പയ്യന്നൂർ ടൗൺ 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പയ്യന്നൂർ ടൗൺ 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഇനി എത്ര തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്നും ഇതിനാവശ്യമായ തുക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തന്നെ പയ്യന്നൂർ ടൗൺ 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) പയ്യന്നൂർ ടൗൺ 33 കെ. വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 33 കെ. വി. ലൈനിന്റെ റൂട്ട് സർവ്വേ പൂർത്തിയായി.

(ബി) ഏകദേശം 140 ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും. പ്രസ്തുത തുക റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വായ്പയായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.

(സി) പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം 31-3-2006-നകം പൂർത്തീകരിച്ച് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളാണ് എടുത്തു വരുന്നത്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly